



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области

150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23, телефон 30-04-41, 32-96-24,

E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15, E-mail: und-76@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по

Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области

152615, г. Углич, ул. Ярославская, 10/2, телефон 2-13-37 E-mail: ogpnyglich@mail.ru

Предписание N 32/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Угличского муниципального района
Ражеву Андрею Вячеславовичу

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнова К.В. № 32 от 05.05.2021 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 23 марта 2021 года государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Колчиным Алексеем Николаевичем проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа Угличского муниципального района ИНН 7612011322, ОГРН 1027601308778 (далее - МАОУ ДО ДЮСШ), расположенного по адресу: 152610, Ярославская область, г. Углич. Ул. Ярославская. Д.56. Проверка проведена в присутствии заместителя директора по АХЧ МАОУ ДО ДЮСШ Малашкина В.В.:

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки.

№пр едини- сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Руководителю организации определить порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации, представить подтверждающую документацию.	Пункт 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 (далее – ППР в РФ)	15.07.2021	
2	Убрать из вестибюля 1-го этажа здания	Пункт 16 ППР в РФ	15.07.2021	

	ряд из четырех кресел, ограничивающий доступ к огнетушителям и пожарным кранам. В дальнейшем обеспечить свободный подход к первичным средствам пожаротушения.			
3	Убрать мебель с путей эвакуации и от дверей эвакуационного выхода в вестибюле 1-го этажа здания.	Пункт 16, подпункт «Б», пункт 27 ППР в РФ	15.07.2021	
4	Организовывать и проводить осмотр помещений МАОУ ДО ДЮСШ перед началом мероприятий с участием 50 человек и более в части соблюдения мер пожарной безопасности. Обеспечить дежурство ответственных лиц в зальных помещениях в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. Представить подтверждающую документацию.	Пункт 21 ППР в РФ	15.07.2021	
5	Из тамбура 1-го этажа здания убрать банковский терминал «Севергазбанк», стойку с рекламой и ведро для мусора. В дальнейшем не допускать размещения в тамбуре выхода посторонних предметов и материалов.	Подпункт «Б, В» пункта 27 ППР в РФ	15.07.2021	
6	В случае размещения на фасаде здания транспарантов и баннеров, выполнить следующее условие: транспаранты и баннеры, другие рекламные конструкции должны быть выполнены из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2. Представить подтверждающие документы о соответствии.	Пункт 33 ППР в РФ	15.07.2021	
7	Руководителю организации или иному должностному лицу, уполномоченному руководителем организации, определить порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений.	Пункт 43 ППР в РФ	15.07.2021	
8	Организовывать и провести работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта. Представить подтверждающую документацию. В дальнейшем проводить работы с требуемой периодичностью (не реже 1 раза в год)	Пункт 43 ППР в РФ	01.10.2021	
9	Провести проверку огнезадерживающих устройств (клапана противопожарной системы вентиляции КПС-1М) установленного в воздуховоде, с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной	Пункт 42 ППР в РФ	01.10.2021	

	защиты. В дальнейшем проводить проверку с требуемой периодичностью.			
10	Провести ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ), эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (10 лет) о возможности дальнейшей эксплуатации, до замены в установленном порядке. Представить соответствующие документы.	Пункт 54 ППР в РФ	15.07.2021	
11	Установить световой оповещатель «Выход» над дверью запасного эвакуационного выхода в тренажерном зале, расположенном на втором этаже здания (№20 в экспликации технического паспорта на здание).	ст. 2 Федерального закона №69-ФЗ; ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.10.2021	
12	Представить документы, подтверждающие соответствие двери помещения электрощитовой первого этажа здания (№26 в экспликации технического паспорта на здание) пределу огнестойкости не менее EI30.	ст. 2 Федерального закона №69 –ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон №69 –ФЗ); табл. 2* п. 5.14*, п. 7.18 \ СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)» (далее- СНиП 21-01-97*), п.4.17, п.5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее - СП 4.13130.2013)	01.10.2021	
13	Убрать из помещения туалета первого этажа здания (№20 в экспликации технического паспорта на здание) горючие материалы.	Подпункт «Н» пункта 16 ППР в РФ	15.07.2021	
14	Разработать и представить на регистрацию новую, либо уточненную декларацию пожарной безопасности по форме в соответствии с приложением 2 к Приказу МЧС России от 16.03.2020 г. №171.	ст. 62 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 15, Приложение №2 Приказа МЧС России от 16.03.2020 г. №171 "Об утверждении Административного регламента Мини-	01.10.2021	

		стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности"	
15	Инструкцию о мерах пожарной безопасности привести в соответствие с требованиями, установленными разделом XVIII ППР в РФ.	Раздел XVIII пункты 2, 393, 394 ППР в РФ	15.07.2021

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору



(подпись) Колчин А.Н.

«11» мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(подпись) А.В. Рамев

(должность, фамилия, инициалы)

« » 2021 г.